



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0867/01/2011

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Płyta silikatowo-wapienna o stosowanych zamiennie trzech nazwach handlowych (synonimy tego samego produktu): ECOVARIO, RENOVARIO, CALSITHERM KLIMAPLATTE**

Zawierający / containing: **krzemian wapnia, celulozę**

Przeznaczony do / destined: **ocieplania budynków od wewnątrz ze względu na utrudnioną możliwość termoizolacji zewnętrznej np. kościoły, obiekty zabytkowe i inne**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

**Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH
D-33175 Bad Lippspringe
An der Eiche 15, Niemcy**

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

**ECOVARIO Sp. z o.o.
77-200 Miastko
ul. Małopolska 27a**

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-08-05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2016-08-05
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 5 sierpnia 2011

The date of issue of the certificate: 5th August 2011

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiadły